



Załącznik nr 1 do ZO nr KCUS.2621.01.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do prowadzonego zapytania ofertowego

na wykonanie dostaw pn.:

Dostawa klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych.

§ 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest:

- 1) zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu MULTI SPLIT wraz z czterema jednostkami wewnętrznymi,
 - 2) zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch pojedynczych klimatyzatorów typu SPLIT wraz z jednostkami wewnętrznymi,
 - 3) zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch jednostek wewnętrznych pod obecnie zamontowany klimatyzator typu MULTI SPLIT kompatybilnych z jednostką zewnętrzną marki HISENSE MULTI SPLIT 4AMW105U4RAA 11kW
- z przeznaczeniem dla Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn, 1 piętro.

§ 2. Szczegółowy opis montażu urządzeń

1. Pod obecnie zamontowany klimatyzator typu MULTI SPLIT o mocy 11 kW zostaną zamontowane jeszcze dwie jednostki wewnętrzne (obecnie dwie już zostały podłączone) o mocy 3,5/4,0 kW każda do pomieszczeń 2.17 i 2.23 kompatybilne z jednostką zewnętrzną marki HISENSE MULTI SPLIT 4AMW105U4RAA 11kW.
2. Zamontowanie nowego klimatyzatora typu MULTI SPLIT o mocy 10/11 kW zostaną zamontowane cztery jednostki wewnętrzne o mocy 3,5/4,0 kW każda do pomieszczeń 2.13 i 2.22 oraz o mocy 2,6/2,8 kW każda do pomieszczeń 2.12 i 2.25.
3. Zamontowanie nowych dwóch pojedynczych klimatyzatorów typu SPLIT wraz z jednostkami wewnętrznymi o mocy 3,5/4,0 kW każda do pomieszczeń 2.19 i 2.21.
4. Zapytanie ofertowe obejmuje zakup instalację i montaż wraz z pompkami skroplin.
5. Montowanie jednostek zewnętrznych wiąże się z pracą na wysokościach.

§ 3. Minimalne parametry i funkcjonalności, które powinien posiadać przedmiot zamówienia

Oferowany sprzęt musi:

- 1) być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.;
- 2) zawierać jedną jednostkę zewnętrzną o mocy minimum 11 kW, umożliwiającą podłączenie minimum 4 urządzeń wewnętrznych;

- 3) zawierać 2 jednostki zewnętrzne umożliwiające podłączenie do każdej jednostki zewnętrznej dwóch jednostek wewnętrznych o mocy 3,5/4,0 kW każda;
- 4) zapewniać tryb pracy: chłodzenie i grzanie;
- 5) zawierać czynnik chłodniczy R32;
- 6) przewidywać zakres pracy: chłodzenie -15°C do 40°C, grzanie -20°C do 24°C;
- 7) zawierać funkcję autorestartu;
- 8) zawierać funkcję cichej pracy;
- 9) zawierać jednostki wewnętrzne o standardowych rozmiarach białego koloru lub w jego odcieniach;
- 10) zawierać pompki skroplin;
- 11) zapewniać sterowanie za pomocą WIFI oraz pilota;
- 12) zapewniać wielobiegową regulację pracy wentylatora z trybem pracy automatycznej;
- 13) zawierać deflektory powietrza z pełną regulacją w pionie;
- 14) zapewniać automatyczny restart po wystąpieniu przerw w zasilaniu.

§ 4. Pozostałe wymagania

1. Minimalny okres gwarancji na urządzenie – 24 miesiące.
2. Zapewnienie usług serwisowych w ramach udzielonej gwarancji.
3. Zapewnienie przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
4. Przeprowadzenie instruktażu z użytkowania urządzenia.
5. Dostarczenie: dokumentacji technicznej, serwisowej, gwarancyjnej urządzenia, instrukcja użytkowania i obsługi urządzenia, stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności – sporządzonych w języku polskim.

§ 5. Informacje dotyczące montażu

Jednostki zewnętrzne mogą być zamontowane na ścianie budynku. Zamawiający preferuje, aby miejscem instalacji jednostek była elewacja zewnętrzna na wysokości co najmniej 2 m od strony północnej (brak wykonanej elewacji budynku). Skropliny odprowadzone za pomocą pompki skroplin na zewnątrz budynku. Trasy freonowe od zewnątrz do wewnątrz należy przeprowadzić pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem typu „Amstrong”, ze względu na świeżo wyremontowane pomieszczenia. W każdym z pomieszczeń na etapie przeprowadzanego remontu przygotowano wyprowadzenia elektryczne dedykowane do zasilania klimatyzatorów umiejscowione w przestrzeni pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem.

/-/ Katarzyna Kulka
Dyrektor
Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1a: Rzut poziomy piętra (1 Piętro).